



TOESTEL MOET MET HET NET VERBONDEN WORDEN DOOR MIDDEL VAN EEN DOUBBELPOLIGE HOOPDSCHAKELAAR

AANSLUITINGEN DOOR INSTALLATEUR TE VOORZIEN

UESA 35 ... 102, UDSA 008 ... 100 (+MOD)

BRAHMA TC340A
230V IN ~50Hz

DRAWING N°	LEGEND N°	DRAWN	DATE	CHK
B15-301A		JMU	18/10/2017	

E	ELECTRONISCHE BRANDERAUTOOMAAT : BRAHMA TC340A
ER	ONTSTEEKINGS-ELEKTRODE
IS	IONISATIE-ELEKTRODE
F0	HOOPDZEKERING
F3 1-2	SMELTZEKERING
H3	STORINGSIGNALERINGSLAMP VAN BRANDERAUTOOMAAT

K1	RELAIS
EX	CASCADE AANSLUITING VOOR MEERDERE TOESTELLEN
LCT1	MAXIMAAL THERMOSTAAT
LC3	VEILIGHEIDS-MAXIMAAL THERMOSTAAT
M1	RECIRCULATIE-VENTILATORMOTOR
M3	VERBRANDINGSGASTRANSPORT VENTILATORMOTOR
RT	KAMERTHERMOSTAAT
S1	AFSTANDBEDIENINGSSCHAKELAAR VENT. / VERW.
S3	LUCHTDRIUKVERSCHILSCHAKELAAR
V1	HOOPDGAASKLEP
V2	GASKLEP OF SPOEL VAN GASKLEP VOOR TWEEDE TRAP
VM	SPOEL VOOR MODULATIE
LD	DIAGNOSE LED
OT	DIGITALE THERMOSTAAT

1/0-10V X	--> 100%
2/0T THERMOSTAT X	--> 100%

SCHEMACODE	
TOEBEHOREN	
M11 < 5A	
ELECTRISCHE AANSLUITKLEMEN VOOR INSTALLATEUR	
ONTGRENDELING VAN BRANDERAUTOOMAAT	
VENTILATIE	
VERWARMING	

KLEURENCODE	
b: ZWART	gr: GRIS
bl: BLAUW	p: ROZE
br: BRUIN	r: ROOD
or: ORANJE	v: VIOLET
	wh: WIT
	y/gr: GEEL/GROEN